

Согласовано:

Председатель

Саратовской городской общественной
организации семей,
имеющих детей-инвалидов
«Первый шаг»



И.Л. Эленгаупт

05.08.2020г.

Утверждаю

Заведующий МДОУ «Детский сад №64»

Н.Н. Шустерова

05.08.2020г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ОСИ)

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №64» Заводского района г. Саратова.
- 1.2. Адрес ОСИ: 410055, г. Саратов, ул. Увекская, д.108Б
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: отдельно стоящее, 2-х этажное здание, общей площадью 1 206, 2 кв.м., наличие прилегающего земельного участка – 5 290 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 1993г., последнего капитального ремонта: 2014г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: в рамках реализации плана мероприятий

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №64» Заводского района г. Саратова; МДОУ «Детский сад №64».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 410055, г. Саратов, ул. Увекская, д. 108Б
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): Оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): муниципальная
- 1.10. Территориальная принадлежность: Заводской район г. Саратова
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»
- 1.12. Адрес вышестоящей организации: 410015, г. Саратов, Проспект Энтузиастов, д.20

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): **дошкольное образование и воспитание.**
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образование и воспитание детей дошкольного возраста
- 2.3. Форма оказания услуг: **на ОСИ с длительным пребыванием**
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: **дети с 2 до 7 лет.**
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – **100 человек, вместимость - 250 человек, пропускная способность – 150 человек.**
- 2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: **нет**

3. Состояние доступности ОСИ

- 3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: Остановка «Правобережный»; автобус № 22, 36, наличие адаптированного пассажирского транспорта: **есть, автобус №22,36**
- 3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:
- 3.2.1. Расстояние ОСИ от остановки транспорта: **250метров**
- 3.2.2. Время движения (пешком): **5мин**
- 3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**
- 3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет**
- 3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет**
- 3.2.6. Перепады высоты на пути: **да; их обустройство для инвалидов на коляске: нет**
- 3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – **форма обслуживания***

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания*)
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	С нарушениями опроно-двигательного аппарата	А
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	А
6	С нарушениями умственного развития	А

*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно – функциональные зоны ОСИ

Б – в уровне первого этажа организованно место обслуживания инвалидов

ДУ – доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала, и т.д.

ВНД – временно недоступен.

3.4.Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (О,Г,У,К), ДУ (С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (О,Г,К,У), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (О,Г,У), ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-В (О,Г,У,К), ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У,К), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,О,У), ВНД (К,С)

**Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок)- доступно частично всем (О,Г,К,У), кроме инвалидов слепых. Вход в здание – доступно всем (О,Г,К,У, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично всем (О,Г,К,У), кроме инвалидов слепых. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично всем (О,Г,К,У), кроме инвалидов слепых. Санитарно- гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г,О,У). Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (Г,О,К,У). на пути следования к объекту имеются перепады высот. Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Пути следования внутри помещения и зона целевого назначения не доступно для инвалидов слепых. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации. Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках и слепых.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работ*)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

- 4.1. Период проведения работ: 2020-2030гг. в рамках исполнения плана мероприятий**
- 4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полностью доступен в пределах первого этажа**
- 4.3. Для принятия решения требуется: согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства; согласование с вышестоящей организацией**
- 4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru**

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от 05.08.2020г.
2. Отчет обследования объекта: от 05.08.2020г.

Утверждаю
Заведующий МДОУ «Детский сад №64»

Н.Н. Шустерова

05.08.2020г.



**Отчет
Обследования ОСИ к паспорту доступности**

г. Саратов

05.08.2020г.

1. Общие сведения об ОСИ.

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №64» Заводского района г. Саратова.
- 1.2. Адрес ОСИ: 410055, г. Саратов, ул. Увекская, д.108Б
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: отдельно стоящее, 2-х этажное здание, общей площадью 1 206, 2 кв.м., наличие прилегающего земельного участка – 5 290 кв.м.
- 1.4. Юридический адрес ОСИ: 410055, г. Саратов, ул. Увекская, д.108Б

2. Характеристика деятельности ОСИ

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дошкольное образование и воспитание.
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образование и воспитание детей дошкольного возраста
- 2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ с длительным пребыванием
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 2 до 7 лет.
- 2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:
- 2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 100 человек, вместимость - 250 человек, пропускная способность – 150 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: **нет**

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: Остановка «Правобережный»; автобус № 22, 36, наличие адаптированного пассажирского транспорта: есть, автобус №22,36

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние ОСИ от остановки транспорта: **250 метров**

3.2.2. Время движения (пешком): **5 мин**

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **нет**

3.2.4. Перекрестки регулируемые: **нет**

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: **нет**

3.2.6. Перепады высоты на пути: **да**; их обустройство для инвалидов на коляске: **нет**

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания*

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания*)
1	Все категории инвалидов и МГН	Б
	в том числе инвалиды:	
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	С нарушениями опроно-двигательного аппарата	А
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	А
6	С нарушениями умственного развития	А

*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно – функциональные зоны ОСИ

Б – в уровне первого этажа организованно место обслуживания инвалидов

ДУ – доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала, и т.д.

ВНД – временно недоступен.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон:

№	Основные структурно- функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В (О,Г,У,К), ДУ (С)

2	Вход (входы) в здание	ДЧ-В (О,Г,К,У), ДУ (С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-В (О,Г,У), ДУ (С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения ОСИ)	ДЧ-В (О,Г,У,К), ДУ (С)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (О,Г,У,К), ВНД (К,С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (Г,О,У), ВНД (К,С)

****Указывается:** ДП-В – доступно полностью всем; (К,О,С,Г,У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; (К,О,С,Г,У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ – доступно условно; ВНД – временно недоступно

3.5.Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Территория, прилегающая к зданию (участок)- доступно частично всем (О,Г,К,У), кроме инвалидов слепых. Вход в здание – доступно всем (О,Г,К,У, С). Пути движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) – доступно частично всем (О,Г,К,У), кроме инвалидов слепых. Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – доступно частично всем (О,Г,К,У), кроме инвалидов слепых. Санитарно-гигиенические помещения – доступно частично избирательно (Г,О,У). Система информации и связи (на всех зонах) – временно недоступно. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) – доступно частично избирательно (Г,О,К,У). на пути следования к объекту имеются перепады высот. Нет тактильных плиток по ходу движения к объекту. Не оборудована автостоянка для инвалидов. Пути следования внутри помещения и зона целевого назначения не доступно для инвалидов слепых. Отсутствуют визуальные, акустические, тактильные средства устройства информации. Санитарно-гигиенические помещения не приспособлены для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках и слепых.

4. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов ОСИ

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работ*)
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт Обустроить тротуары ведущие к объекту тактильными дорожками на пути следования, информационные указатели с интервалом 2-3 метра. Оборудовать автостоянку для транспорта инвалидов и обозначить знаками и разметкой на

		поверхности покрытия принятыми на международной практике и правилах дорожного движения в соответствии с ГОСТ 12.4.026. Удаленность мест стоянок для автотранспорта инвалидов не далее 100 метров от входа в объект. На входе на территории объекта разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом БРАЙЛЯ и светодиодное табло. Оборудовать вход на территорию устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт Поверхность покрытий пандуса, входной площадки и тамбура должна быть твердой, не допускать скольжения при намокании, угол наклона пандуса не более 5%. Перед открытой лестницей должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8 0 0,9 м. шириной 0,3-0,5м. Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон пандуса и лестниц. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы или пандуса на 0,3м. Поручни рекомендуется применять округлого сечения диаметром от 0,04 до 0,06м. Ограждения с поручнями необходимо устанавливать вдоль обеих сторон лестницы. Поручни следует располагать на высоте 0,9м. (допускается от 0,85 до 0,92), у пандусов – дополнительно на высоте 0,7м. Маркировать ступени – первая и последняя лестницы должны быть окрашены в контрастные цвета. Ширина дверных проемов в свету должна быть не менее 0,9м, высота порогов не должна превышать 0,014м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для одностворчатых дверей. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели.

		На входе разместить информацию об объекте, дублированную шрифтом БРАЙЛЯ. Оборудовать вход на территорию устройством для вызова персонала. Кнопка вызова размещается не выше 0,8 м. от уровня пола
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт После входа в здание должна быть доступна информация (мнемосхема) о схеме движения инвалидов по помещению. Высота порогов не должна превышать 0,014м. Ширина дверных проемов в свету должна быть не менее 0,9м. в качестве дверных запоров предусматривать ручки нажимного действия. На прозрачных полотнах дверей следует предусмотреть яркую контрастную маркировку высотой не менее 0,1м. и шириной не менее 0,2м., расположенную не ниже 1,2м. и не выше 1,5м. При двухстворчатых дверях одна рабочая створка должна иметь ширину, требуемую для одностворчатых дверей. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели. Перед открытой лестницей должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8-0,9м. шириной 0,3-0,5м. Маркировать ступени – первая и последняя лестницы должны быть окрашены в контрастные цвета. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м.
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт Информирующие обозначения помещений должны быть рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75м, дублированную шрифтом БРАЙЛЯ. Участки пола на путях движения на расстоянии 0,6м. перед дверными проемами должны иметь тактильные предупреждающие указатели или контрастно окрашенную поверхность. Ширина дверных проемов в свету должна быть не менее 0,9м. в

		качестве дверных запоров предусматривать ручки нажимного действия. Перед открытой лестницей должны быть предупредительные тактильные полосы за 0,8-0,9м. шириной 0,3-0,5м. Маркировать ступени – первая и последняя лестницы должны быть окрашены в контрастные цвета. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. Оборудовать зону целевого обслуживания для инвалидов –колясочников на первом этаже.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт Доступная кабина должна иметь ширину – 1,65м., глубину 1,8м., ширина двери в свету не менее 0,9м. в качестве дверных запоров предусматривать ручки нажимного действия. В кабине рядом с унитазом следует предусмотреть пространство не менее 0,7м. для размещения кресла – коляски, а также крючки для одежды, костылей. В кабине должно быть пространство 1,4м. для разворота кресла-коляски. Двери должны открываться наружу. Следует применять унитазы с автоматическим сливом воды или с ручным кнопочным управлением, которое следует располагать на боковой стене кабины, со стороны которой осуществляется пересадка с кресла-коляски на унитаз. Следует предусмотреть установку откидных опорных поручней, штанги, поворотных или откидных сидений. У дверей доступных кабин следует предусматривать специальные знаки (в том числе рельефные) на высоте 1,35м. Доступные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации, обеспечивая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны). Над входом в доступные кабины рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели,

		срабатывающие при нажатии тревожной кнопки.
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт Информационные знаки должны быть расположены на стенах, на уровне глаз. План объекта должен быть расположен на видном месте напротив входа в здание и дублирован шрифтом Брайля. После входа в здание должна быть доступна информация (мнемосхема) о схеме движения инвалидов по помещению. Уведомляющая и ориентирующая информация должна быть расположена на высоте не менее 1,5м и не более 2,5м от уровня пола или поверхности пешеходного пути. Знаки и указатели, не содержащие текстовой информации, внутри здания должны быть расположены на высоте не более 2,5м. Визуальная информация, приспособленная для тактильного восприятия, должна быть в зоне путей движения на высоте от 1,2 до 1,6м.
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт Разместить схему движения от остановки к объекту. Нанести на остановке линии безопасности, на тротуарах, ведущих к зданию, должны быть устроены съезды с бордюрного камня, обустройство тротуара тактильными дорожками на пути следования, информационные указатели с интервалом 2-3 метра. Продольный уклон путей движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%, поперечный –2%. При устройстве съездов с тротуара на транспортный проезд уклон должен быть не более 1:12. На пути следования к объекту имеются перепады высот, покрытие частично нуждается в замене. Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров должно быть из твердых материалов, ровным, шероховатым, без зазоров, а также предотвращающим скольжение, т.е. сохраняющим крепкое сцепление подошвы обуви, опор вспомогательных средств хождения и колес кресла-коляски при сырости и снеге.

Все зоны и участки	Текущий ремонт
--------------------	----------------

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

- 4.1. Период проведения работ: 2020-2030гг. в рамках исполнения плана мероприятий
- 4.2. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: полностью доступен в пределах первого этажа
- 4.3. Для принятия решения требуется: согласование работ с надзорными органами в сфере проектирования и строительства; согласование с вышестоящей организацией
- 4.4. Информацию разместить на Карте доступности Саратовской области: www.social.saratov.gov.ru

Комиссия:

Председатель комиссии: заведующий МДОУ «Детский сад №64»  Н.Н. Шустерова

Члены комиссии: заведующий хозяйством  Е.П. Лукьянова

Старший воспитатель  С.В. Нижегородова

Председатель СГОО «Первый шаг»  И.Л. Эленгаупт



Утверждаю
Заведующий
МДОУ «Детский сад №64»

Н.И. Шустерова

05.08.2020



**Анкета
(информация об ОСИ)
к паспорту доступности ОСИ**

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) ОСИ: **Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №64» Заводского района г. Саратова.**
- 1.2. Адрес ОСИ: **410055, г. Саратов, ул. Увекская, д.108Б**
- 1.3. Сведения о размещении ОСИ: **отдельно стоящее, 2-х этажное здание, общей площадью 1 206, 2 кв.м., наличие прилегающего земельного участка – 5 290 кв.м.**
- 1.4. Год постройки здания: **1993г.**, последнего капитального ремонта: **2014г.**
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **в рамках реализации плана мероприятий**

Сведения об ОСИ, расположенном в здании (помещении)

- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование согласно Уставу, краткое наименование):
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №64» Заводского района г. Саратова; МДОУ «Детский сад №64».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): **410055, г. Саратов, ул. Увекская, д. 108Б**
- 1.8. Основание для пользования зданием (помещением) (оперативное управление, аренда, собственность): **Оперативное управление.**
- 1.9. Форма собственности (государственная, муниципальная): **муниципальная**
- 1.10. Территориальная принадлежность: **Заводской район г. Саратова**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): администрация Заводского района муниципального образования «Город Саратов»

1.12. Адрес вышестоящей организации: 410015, г. Саратов, Проспект Энтузиастов, д.20

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое): дошкольное образование и воспитание.

2.2. Виды оказываемых услуг: образование и воспитание детей дошкольного возраста

2.3. Форма оказания услуг: на ОСИ с длительным пребыванием

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: дети с 2 до 7 лет.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов:

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день) – 100 человек, вместимость - 250 человек, пропускная способность – 150 человек.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка – инвалида: нет

3. Состояние доступности ОСИ

3.1. Путь следования к ОСИ пассажирским транспортом: Остановка «Правобережный»; автобус № 22, 36, наличие адаптированного пассажирского транспорта: есть, автобус №22,36

3.2. Путь к ОСИ от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние ОСИ от остановки транспорта: 250 метров

3.2.2. Время движения (пешком): 5мин

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4. Перекрестки регулируемые: нет

3.2.5. Информация на пути следования к ОСИ: нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: да; их обустройство для инвалидов на коляске: нет*

3.3. Организация доступности ОСИ для инвалидов – форма обслуживания

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания*)
1	Все категории инвалидов и МГН в том числе инвалиды:	Б
2	Передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	С нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	С нарушениями зрения	ДУ
5	С нарушениями слуха	А

6	С нарушениями умственного развития	А
---	------------------------------------	---

*-указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

А – доступны все структурно – функциональные зоны ОСИ

Б – в уровне первого этажа организованно место обслуживания инвалидов

ДУ – доступно условно, т.е. организованно дистанционное обслуживание, помощь персонала, и т.д.

ВНД – временно недоступен.

4. Управленческие решения (предложения по адаптации основных структурных элементов ОСИ)

№	Основные структурно-функциональные зоны ОСИ	Рекомендации по адаптации ОСИ (вид работ)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт
	Все зоны и участки	Текущий ремонт

*- Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

Размещение информации на Карте доступности субъекта РФ согласовано
 заведующий МДОУ «Детский сад №64» Н.Н. Шустерова, +78452 – 24-37-13; +79378055057.
 (подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)